ЭНЕРГОПРОМСТАНДАРТ

Свидетельство о регистрации
электролаборатории № 9780
действительно до 01.11.2027

Адрес ЭТЛ: 432072, г. Ульяновск, б-р Киевский, 9
Телефон: 8 (8422) 93-45-45
Email: info@energo73.ru

Протокол _____
проверки целостности и фазировки кабелей, линий и шин

Заказчик:
Объект:
Адрес объекта:
Категория контроля:
Начало испытаний:
Окончание испытаний:
Климатические условия: *температура °С, влажность %, давление мм рт.ст.*

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

ПУЭ глава 1.8 раздел 1.8.40 п.2

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электротехнической лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на части электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

1. Данные и результаты измерений:

№ п/п	*Род канализации (кабели, тр-ры, линии, шины)*	*Наименование объектов фазировки (кабели, тр-ры, линии, шины)*	*Кол-во измерений*	*Отметка о выполнении фазировки*

2. Испытательное оборудование и средства измерения:

№п/п	***Наименование***	***Тип***	***Заводской номер***	***Диапазон измерения***	***Класс точности***	***Номер метрологического аттестата или свидетельства***	***Дата последней поверки***	***Дата очередной поверки***

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электротехнической лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на части электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

Выводы: *Питающие линии с фазированы в электрических щитах, значения соответствуют ПУЭ глава 1.8 раздел 1.8.40 п.2.*

Заключение: *Электроустановка может быть допущена в эксплуатацию.*

Испытания провели:	*Производитель работ*		*Салахутдинов Р. А.*
	(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*
	(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*
Протокол проверил:	*Руководитель электролаборатории*		*Салахутдинов И. Р.*
	(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электротехнической лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на части электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).