ЭНЕРГОПРОМСТАНДАРТ

Свидетельство о регистрации
электролаборатории № 9780
действительно до 01.11.2027

Адрес ЭТЛ: 432072, г. Ульяновск, б-р Киевский, 9
Телефон: 8 (8422) 93-45-45
Email: info@energo73.ru

Протокол _____
проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.

Заказчик:
Объект:
Адрес объекта:
Категория контроля:
Начало испытаний:
Окончание испытаний:
Климатические условия: *температура °С, влажность %, давление мм рт.ст.*

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

ПУЭ-7 п.1.8.39 (2), РД 153-34.0-20.525-00 п.2.2

---

1. Данные и результаты измерений:

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электротехнической лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на части электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

№ п/п	Месторасположение и наименование электрооборудования	Кол-во проверенных элементов	R переходное не более, (Ом)	R переходное измеренное, (Ом)	Вывод о соответствии нормативному документу

2. Испытательное оборудование и средства измерения:

№п/п	Наименование	Тип	Заводской номер	Диапазон измерения	Класс точности	Номер метрологического аттестата или свидетельства	Дата последней поверки	Дата очередной поверки

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электротехнической лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на части электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

Выводы: *ПУЭ-7 п.1.8.39 (2), РД 153-34.0-20.525-00 п.2.2*

Заключение: *Электроустановка может быть допущена в эксплуатацию.*

Испытания провели:

Производитель работ		*Салахутдинов Р. А.*
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*

Протокол проверил:

Руководитель электролаборатории		*Салахутдинов И. Р.*
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электротехнической лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на части электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).