ЭНЕРГОПРОМСТАНДАРТ

Свидетельство о регистрации
электролаборатории № 9780
действительно до 01.11.2027

Адрес ЭТЛ: 432072, г. Ульяновск, б-р Киевский, 9
Телефон: 8 (8422) 93-45-45
Email: info@energo73.ru

Протокол _____
проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин

Заказчик:
Объект:
Адрес объекта:
Категория контроля:
Начало испытаний:
Окончание испытаний:
Климатические условия: *температура °С, влажность %, давление мм рт.ст.*

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

Электропроводки напряжением до 1 кВ от распределительных пунктов до электроприемников: ПУЭ-7 п.1.8.37 (1), таблица 1.8.34. Силовые кабельные линии: ПУЭ-7 п.1.8.40 (2)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электротехнической лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на части электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

1. Данные и результаты измерений:

№ п/п	*Наименование линий, электрических машин по проекту.*	*Рабочее напряжение, В*	*Марка провода, кабеля, кол-во жил сечение провода, кабеля. (мм²)*	*Напряжение мегаомметра*	*Допуст. сопр. изоляции*	*Сопротивление изоляции, (МОм)*										*Вывод о соответствии нормативному документу*
						A-B	*B-C*	*C-A*	*A-N (PEN)*	*B-N (PEN)*	*C-N (PEN)*	*A-PE*	*B-PE*	*C-PE*	*N-PE*	

2. Испытательное оборудование и средства измерения:

№п/п	*Наименование*	*Тип*	*Заводской номер*	*Диапазон измерения*	*Класс точности*	*Номер метрологического аттестата или свидетельства*	*Дата последней поверки*	*Дата очередной поверки*

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электротехнической лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на части электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

Выводы: *Сопротивление изоляции проводников электроустановки находится в пределах норм ПУЭ-7 п.1.8.37 (1), таблица 1.8.34. Силовых кабельные линии: ПУЭ-7 п.1.8.40 (2)*

Заключение: *Электроустановка может быть допущена в эксплуатацию.*

Испытания провели:

Производитель работ		*Салахутдинов Р. А.*
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*

Протокол проверил:

Руководитель электролаборатории		*Салахутдинов И. Р.*
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электротехнической лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на части электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).