ЭНЕРГОПРОМСТАНДАРТ

Свидетельство о регистрации
электролаборатории № 9780
действительно до 01.11.2027

Адрес ЭТЛ: 432072, г. Ульяновск, б-р Киевский, 9
Телефон: 8 (8422) 93-45-45
Email: info@energo73.ru

Протокол _____
визуального осмотра

Заказчик:
Объект:
Адрес объекта:
Категория контроля:
Начало испытаний:
Окончание испытаний:
Климатические условия: *температура °С, влажность %, давление мм рт.ст.*

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведен осмотр (визуальный):

ГОСТ Р 50571.16—2019, п.6.4.2

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электротехнической лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на части электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

№п/п	Проверки на соответствие требованиям нормативных документов	Нормативный документ	Разделы Н.Д., устанавливающие требования проверяемых характеристик	Вывод о соответствии показателя нормативному документу

Примечание: *Соответствие может быть установлено изучением документации изготовителя, визуальным осмотром маркировки электрооборудования или проверкой наличия на него сертификатов соответствия.*

Выводы: *Все стационарно установленное и подключённое электрооборудование*
- соответствует требованиям безопасности и соответствующих стандартов на оборудование;
- правильно выбрано и смонтировано в соответствии с требованиями стандартов комплекса МЭК 60364 и с учетом указаний изготовителя;
- не имеет видимых повреждений или дефектов, снижающих его безопасность и находится в пределах норм ГОСТ Р 50571.16—2019, п.6.4.2

Заключение: *Электроустановка может быть допущена в эксплуатацию.*

Осмотр провели:

Производитель работ		*Салахутдинов Р. А.*
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*

Протокол проверил:

Руководитель электролаборатории		*Салахутдинов И. Р.*
(должность)	*(подпись)*	*(Ф.И.О.)*

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электротехнической лаборатории. Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на части электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).